

УТВЕРЖДАЮ

Григорьев Н. В.
(подпись) (Ф.И.О.)

« 27 » сентября 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду объектов подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026

Адрес объекта: г. Пермь, пос. Новые Ляды ул.40-летия Победы 7, 9

I. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов

№	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
1	Авария трубопровода тепловой сети в тренажерном зале Дома спорта	10.07.2022	Износ трубопровода тепловой сети	Произведена частичная замена трубопровода 25.08.2022
2	Авария трубопровода тепловой сети на нагревательных элементах (радиаторы)	15.09.2024	Износ трубопровода тепловой сети	Произведена замена радиаторов и соединительных элементов 24.09.2024

II. Объемы запланированных работ по подготовке объекта к эксплуатации в осенне-зимний период

№	Наименование работ (мероприятий)	Необходимые материалы	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость	Срок выполнения
1	Текущий ремонт системы отопления, бойлера и теплового узла (опрессовка) здания	-	-	-	-	с 14.07.2025 по 29.07.2025

Согласовано:
Директором учреждения



(подпись)

(Ф.И.О.)


Представителем единой теплоснабжающей организации:

(при необходимости согласно с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)

(подпись)

(Ф.И.О.)


(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О.)

«27» марта 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду объектов подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026

Адрес объекта: г. Пермь, ул. Волховская, 26

I. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов


№	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-


II. Объемы запланированных работ по подготовке объекта к эксплуатации в осенне-зимний период

№	Наименование работ (мероприятий)	Необходимые материалы	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт системы отопления, бойлера и теплового узла (опрессовка) здания	-	-	-	35 418,06	с 24.07.2025 по 04.08.2025

Согласовано
Директором учреждения




(подпись)


(Ф.И.О.)

Представителем единой теплоснабжающей организации:
(при необходимости согласно с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)

(подпись) / (Ф.И.О.)